Акт

снятия показаний приборов учета тепловой энергии (отопление и ГВС) потребителей (ООО «УК «Сосновый бор») за март 2025 года (25 марта)

Ресурс	Единицы измерения	Показания		Потребление	Стоимость ресурса, рублей	Время наработки счетчика	Примечание
		предыдущие	текущие				
1	2	3	4	5	6	7	8
Многоквартирные дома							
мкр. Сосновый бор, д. 1							
Отопление	Гкал	28672	28944	271,26	2139,58	70116	Потр. без офиса
	Гкал			0,74	2139,58		офис
ГВС	м^3	182886	184270	1383	168,4	97337	Потр. без офиса
	м^3	87	88	1	168,4		офис
мкр. Сосновый бор, д. 2							
Отопление	Гкал	5460	5547	87	2139,58	39162	
ГВС	м3	14535	14918	383	168,4	56864	
мкр. Сосновый бор, д. 3							
Отопление	Гкал	7944	8092	148	2139,58	34656	
ГВС	м^3	32974	33683	709	168,4	34468	
мкр. Сосновый бор, д. 5							
Отопление	Гкал	6258	6318	60	2139,58	60765	
ГВС	м^3	41268	41543	275	168,4	98297	
мкр. Сосновый бор, д. 7							
Отопление	Гкал	13035	13186	151	2139,58	58782	
ГВС	м^3	62044	62850	806	168,4	76475	
мкр. Сосновый бор, д. 8							
Отопление	Гкал	21605	21876	271	2139,58	50832	
ГВС	м^3	123308	124686	1378	168,4	78010	
мкр. Сосновый бор, д. 9							
Отопление	Гкал	12361	12485	124	2139,58	66861	
ГВС	м^3	80647	81312	665	168,4	100253	

мкр. Сосновый бор, д. 10							
Отопление	Гкал	8381	8464	82,59	2139,58	66898	Потр. без офиса
				0,41	2139,58		офис
ГВС	м³	15819	16192	372	168,4	27169	Потр. без офиса
		218	219	1	168,4		офис
мкр. Сосновый бор, д. 11							
Отопление	Гкал	12529	12656	127	2139,58	68104	
ГВС	м³	72752	73456	704	168,4	93622	
мкр. Сосновый бор, д. 6							
Отопление	Гкал	4601	4675	74	2139,58	33643	
ГВС	м³	20381	20762	381	168,4	51570	
мкр. Сосновый бор, д. 12							
Отопление	Гкал	5095	5164	69	2139,58	32401	
ГВС	м³	22140	22345	205+187,7=392,7	168,4	45952	акт

Акт подписали:

Генеральный директор ООО «Актив» _____ **/ А.П. Ловяго**

Главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» _____ **/ В.А. Харьков**

АКТ

ж/д ст. Чернец 25.03.2025г.
Брянский район

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Харьков В.А., составили настоящий акт о потреблении горячей воды в многоквартирном доме № 12 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.02.2025 года по 25.03.2025 года.

В связи с тем, что общедомовой прибор учета горячей воды, установленный в вышеуказанном доме, не работал 14,125 суток (339 часов , за указанный период потребление горячей воды определяем расчетным методом в соответствии с п. 59(1) Правил .., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ..» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев.

Сумма показаний за 6 предыдущих месяцев (181 суток) - 2413 м^3, за 1 сутки 13,3 м^3. За 14,125 сутк х 13,3 = 187,7 м^3.

По счетчику 22345 - 22140 = 205 м^3

Всего: 205 + 187,7 =392,7 м^3

Акт подписали:

_____ / А.П. Ловяго

_____ / В.А. Харьков