Акт

снятия показаний приборов учета тепловой энергии (отопление и ГВС) потребителей (ООО «УК «Сосновый бор») за ноябрь 2025 года (24 ноября)

Ресурс	Единицы измерения	Показания		Потребление	Стоимость ресурса, рублей	Время наработки счетчика	Примечание
		предыдущие	текущие				
1	2	3	4	5	6	7	8
Многоквартирные дома							
мкр. Сосновый бор, д. 1							
Отопление	Гкал	29311	29548	236,36	2400,21	72307	Потр. без офиса
	Гкал			0,64	2400,21		офис
ГВС	м^3	193520	195227	1706	188,84	102837	Потр. без офиса
	м^3	93	94	1	188,84		офис
мкр. Сосновый бор, д. 2							
Отопление	Гкал	5604		113,98	2400,21	39657	акт
ГВС	м3	17280	17709	429	188,84	62389	
мкр. Сосновый бор, д. 3							
Отопление	Гкал	8286	8433	147	2400,21	36701	
ГВС	м^3	37405		782	188,84	37049	акт
мкр. Сосновый бор, д. 5							
Отопление	Гкал	6399	6456	57	2400,21	62771	
ГВС	м^3	43402	43749	347	188,84	103795	
мкр. Сосновый бор, д. 7							
Отопление	Гкал	13395	13544	149	2400,21	60996	
ГВС	м^3	68429	69493	1064	188,84	81974	
мкр. Сосновый бор, д. 8							
Отопление	Гкал	22237	22497	260	2400,21	52277	
ГВС	м^3	133095	134557	1462	188,84	83510	
мкр. Сосновый бор, д. 9							
Отопление	Гкал	12656	12781	125	2400,21	68138	
ГВС	м^3	85730	86535	805	188,84	105750	

мкр. Сосновый бор, д. 10							
Отопление	Гкал	8583	8664	80,6	2400,21	68173	Потр. без офиса
				0,4	2400,21		офис
ГВС	м^3	118531	118927	396	188,84	32694	Потр. без офиса
		222	222	0	188,84		офис
мкр. Сосновый бор, д. 11							
Отопление	Гкал	12830	12956	126	2400,21	69381	
ГВС	м^3	78051	78896	845	188,84	99118	
мкр. Сосновый бор, д. 6							
Отопление	Гкал	4766	4838	72	2400,21	34211	
ГВС	м^3	23284	23738	454	188,84	57091	
мкр. Сосновый бор, д. 12							
Отопление	Гкал	5263	5340	77	2400,21	34437	
ГВС	м^3	24550	25099	549	188,84	50758	

Акт подписали:

Генеральный директор ООО «Актив» _____ **/ А.П. Ловяго**

Главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» _____ **/ В.А. Харьков**

АКТ

ж/д ст. Чернец 25.11.2025г.
Брянский район

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Харьков В.А., составили настоящий акт о потреблении тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме № 2 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.10..2025 года по 25.11.2025 года.

В связи с тем, что прибор учета тепловой энергии на отопление, установленный в вышеуказанном доме, не учитывал тепловую энергию, потребление за указанный период определяем расчетным методом в соответствии с п. 59(1) Правил .., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ..» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев отопительного периода.

Сумма показаний за 6 месяцев отопительного периода - 683,9 Гкал,

Среднее значение за 6 месяцев 683,9/6=**113,98** Гкал.

Акт подписали:

_____ / А.П. Ловяго

_____ / В.А. Харьков

АКТ

ж/д ст. Чернец 25.11.2025г.
Брянский район

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Харьков В.А., составили настоящий акт о потреблении горячей воды в многоквартирном доме № 3 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.10.2025 года по 25.11.2025 года.

В связи с тем, что общедомовой прибор учета ГВС, установленный в данном МКД, с 25.10.2025 по 25.11.2025 показывал некорректные данные, потребления горячей воды за вышеуказанный период определяем расчетным способом, в соответствии с п. 59(1) Правил .., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ..» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев.

Сумма показаний за 6 предыдущих месяцев - 4431 м^3,

Среднее потребление за сутки составило 26,06 м^3, объем за весь период **782** м^3.

Акт подписали:

_____ / А.П. Ловяго

_____ / В.А. Харьков