Акт

снятия показаний приборов учета тепловой энергии (отопление и ГВС) потребителей (ООО «УК «Сосновый бор») за октябрь 2025 года (24 октября)

Ресурс	Единицы измерения	Показания		Потребление	Стоимость ресурса, рублей	Время наработки счетчика	Примечание
		предыдущие	текущие				
1	2	3	4	5	6	7	8
Многоквартирные дома							
мкр. Сосновый бор, д. 1							
Отопление	Гкал	29136	29311	174,52	2400,21	771538	Потр. без офиса
	Гкал			0,48	2400,21		офис
ГВС	$м^3$	192048	193520	1471	188,84	101379	Потр. без офиса
	$м^3$	92	93	1	188,84		офис
мкр. Сосновый бор, д. 2							
Отопление	Гкал	5604		113,98	2400,21	39162	акт
ГВС	м3	16911	17280	369	188,84	61621	
мкр. Сосновый бор, д. 3							
Отопление	Гкал	8192	8286	94	2400,21	35237	
ГВС	$м^3$	37405		782	188,84	37049	акт
мкр. Сосновый бор, д. 5							
Отопление	Гкал	6361	6399	38	2400,21	62006	
ГВС	$м^3$	43096	43402	306	188,84	102338	
мкр. Сосновый бор, д. 7							
Отопление	Гкал	13292	13395	103	2400,21	60228	
ГВС	$м^3$	67515	68429	914	188,84	81209	
мкр. Сосновый бор, д. 8							
Отопление	Гкал	22061	22237	176	2400,21	52277	
ГВС	$м^3$	131810	133095	1285	188,84	82745	
мкр. Сосновый бор, д. 9							
Отопление	Гкал	12573	12656	83	2400,21	68138	
ГВС	$м^3$	84938	85730	792	188,84	104986	

мкр. Сосновый бор, д. 10							
Отопление	Гкал	8519	8583	63,68	2400,21	68173	Потр. без офиса
				0,32	2400,21		офис
ГВС	$м^3$	118178	118531	353	188,84	31926	Потр. без офиса
		222	222	0	188,84		офис
мкр. Сосновый бор, д. 11							
Отопление	Гкал	12746	12830	84	2400,21	69381	
ГВС	$м^3$	77332	78051	719	188,84	98353	
мкр. Сосновый бор, д. 6							
Отопление	Гкал	4721	4766	45	2400,21	34211	
ГВС	$м^3$	22884	23284	400	188,84	56323	
мкр. Сосновый бор, д. 12							
Отопление	Гкал	5212	5263	51	2400,21	33669	
ГВС	$м^3$	24095	24550	455	188,84	49990	

Акт подписали:

Генеральный директор ООО «Актив» _____ **/ А.П. Ловяго**

Главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» _____ **/ В.А. Харьков**

АКТ

ж/д ст. Чернец 25.10.2025г.
Брянский район

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Харьков В.А., составили настоящий акт о потреблении тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме № 2 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.09..2025 года по 25.10.2025 года.

В связи с тем, что прибор учета тепловой энергии на отопление, установленный в вышеуказанном доме, не учитывал тепловую энергию, потребление за указанный период определяем расчетным методом в соответствии с п. 59(1) Правил .., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ..» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев отопительного периода.

Сумма показаний за 6 месяцев отопительного периода - 683,9 Гкал,

Среднее значение за 6 месяцев 683,9/6=**113,98** Гкал.

Акт подписали:

_____ / А.П. Ловяго

_____ / В.А. Харьков

АКТ

ж/д ст. Чернец 25.10.2025г.
Брянский район

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Харьков В.А., составили настоящий акт о потреблении горячей воды в многоквартирном доме № 3 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 25.09.2025 года по 25.10.2025 года.

В связи с тем, что общедомовой прибор учета ГВС, установленный в данном МКД, с 25.09.2025 по 25.10.2025 показывал некорректные данные, потребления горячей воды за вышеуказанный период определяем расчетным способом, в соответствии с п. 59(1) Правил .., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ..» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев.

Сумма показаний за 6 предыдущих месяцев - 4431 м^3,

Среднее потребление за сутки составило 26,06 м^3, объем за весь период **782** м^3.

Акт подписали:

_____ / А.П. Ловяго

_____ / В.А. Харьков