Акт

снятия показаний приборов учета тепловой энергии (отопление и ГВС) потребителей (ООО «УК «Сосновый бор») за февраль 2025 года (25 февраля)

Ресурс	Единицы измерения	Показания		Потребление	Стоимость ресурса, рублей	Время наработки счетчика	Примечание
		предыдущие	текущие				
1	2	3	4	5	6	7	8
Многоквартирные дома							
мкр. Сосновый бор, д. 1							
Отопление	Гкал	28269	28672	401,9	2139,58	69448	Потр. без офиса
	Гкал			1,1	2139,58		офис
ГВС	$м^3$	181241	182886	1644	168,4	96671	Потр. без офиса
	$м^3$	86	87	1	168,4		офис
мкр. Сосновый бор, д. 2							
Отопление	Гкал	5324	5460	136	2139,58	38560	
ГВС	м3	14111	14535	424	168,4	56196	
мкр. Сосновый бор, д. 3							
Отопление	Гкал	7725	7944	219	2139,58	33988	
ГВС	$м^3$	31720	32960	818,53	168,4	33031	акт
мкр. Сосновый бор, д. 5							
Отопление	Гкал	6169	6258	89	2139,58	59327	
ГВС	$м^3$	40950	41268	318	168,4	97632	
мкр. Сосновый бор, д. 7							
Отопление	Гкал	12818	13035	217	2139,58	58115	
ГВС	$м^3$	61151	62044	893	168,4	75810	
мкр. Сосновый бор, д. 8							
Отопление	Гкал	21208	21605	397	2139,58	50164	
ГВС	$м^3$	121680	123308	1628	168,4	77345	
мкр. Сосновый бор, д. 9							
Отопление	Гкал	12178	12361	183	2139,58	66193	
ГВС	$м^3$	79869	80647	778	168,4	99588	

мкр. Сосновый бор, д. 10							
Отопление	Гкал	8258	8381	122,39	2139,58	65459	Потр. без офиса
				0,61	2139,58		офис
ГВС	$м^3$	15395	15819	423	168,4	25730	Потр. без офиса
		217	218	1	168,4		офис
мкр. Сосновый бор, д. 11							
Отопление	Гкал	12342	12529	187	2139,58	67436	
ГВС	$м^3$	71927	72752	825	168,4	92957	
мкр. Сосновый бор, д. 6							
Отопление	Гкал	4481	4601	120	2139,58	32976	
ГВС	$м^3$	19936	20381	445	168,4	50902	
мкр. Сосновый бор, д. 12							
Отопление	Гкал	4929		112	2139,58	30486	акт
ГВС	$м^3$	21663	22140	477	168,4	45952	

Акт подписали:

Генеральный директор ООО «Актив» _____ **/ А.П. Ловяго**

Главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» _____ **/ В.А. Харьков**

АКТ

ж/д ст. Чернец 25.02.2025г.
Брянский район

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Харьков В.А., составили настоящий акт о потреблении горячей воды в многоквартирном доме № 3 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 24.01.2025 года по 25.02.2025 года.

В связи с тем, что общедомовой прибор учета ГВС с 24.01.2025 по 05.02.2025 включительно работал в режиме тестирования, потребление горячей воды за данный период определяем расчетным способом.

С 06.02.2025 года по 25.02.2025 года включительно потребление горячей воды на вышеуказанном МКД составило 486 м^3. Начальные показания V_1=334029 м^3, V_2=301541 м^3, конечные показания V_1=338655 м^3, V_2=305681 м^3.

Среднее потребление за сутки составило 25,579 м^3, объем за весь период **818,53** м^3.

Акт подписали:

_____ / А.П. Ловяго

_____ / В.А. Харьков

АКТ

ж/д ст. Чернец 25.02.2025г.
Брянский район

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации: - генеральный директор ООО «Актив» Ловяго А.П., представитель потребителя – главный инженер ООО «УК «Сосновый бор» Харьков В.А., составили настоящий акт о потреблении тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме № 12 мкр. Сосновый бор, ж/д ст. Чернец, за период с 24.01.2025 года по 25.02.2025 года.

В связи с тем, что прибор учета тепловой энергии на отопление, установленный в вышеуказанном доме, не корректно работал (вышел из строя) за указанный период потребление определяем расчетным методом в соответствии с п. 59(1) Правил .., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам ..» исходя из среднемесячного потребления за 6 месяцев отопительного периода.

Сумма показаний за 6 месяцев отопительного периода - 672 Гкал, за 1 месяц 112 Гкал.

Акт подписали:

_____ / А.П. Ловяго

_____ / В.А. Харьков